

На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересовано лице је, у писаном облику, за **ЈНМВ 15/19 – ПЛОЧАСТИ ИЗМЕЊИВАЧИ ТОПЛОТЕ**, поставило наручиоцу следеће питање:

1. По члану 9 закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да набави опрему одговарајућег квалитета. Шта би подразумевало одговарајући квалитет опреме?
2. Да ли међународни сертификат, од стране светског независног института који потврђује квалитет рада измењивача може да има предност на овом тендеру?
3. Да ли у циљу постизања термалних особина измењивача је могуће обезбедити измењивач са различитом дебљином плоча унутар измењивача?
4. Стање воде зна понекад да буде проблематично за измењиваче топлоте. Да ли треба да постоји документ који декларише рад измењивача са одређеним флуидима?
5. Да ли доказ енергетске ефикасности измењивача је од значаја за овај тендер?

#### Одговори Комисије за јавну набавку

1. Квалитет тражена опреме смо детаљно описали у техничкој спецификацији.
2. Нема предност. По члану 10. Закона јавним набавкама Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију и не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
3. Не. Како би се избегла неравномерна расподела термалног напора, потребно је обезбедити измењивач са декларисаном дебљином плоча не са просечном средњом вредношћу него да све плоче буду исте дебљине. На овај начин се у потпуности елиминише могућност да услед неравномерног стања напона дође до пробијања плоча. Свака плоча мора да има минималну дебљину од 0,5 mm уз максимално толеранцијско одступање од 0,04 mm.
4. Како се у тендеру тражи термофлуид, документација која говори да измењивачи раде са водом и другим термофлуидом, а издата од стране независне организације је прихватљиво јер најбоље одговара траженим спецификацијама, али није обавезно.
5. Да, у смислу Закона (члан 13. Закона о јавним набавкама), али не доноси предност јер ће се избор најповољније понуде извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Панчево, 16.04.2019.

Комисија

