Јавно Комунално Предузеће
„ГРЕЈАЊЕ“
Цара Душана 7
Панчево
Tel: +381 13 319 241, fax: +381 13 351 270
grejanje@panet.rs
Број: 10/413- 5
Датум: 10.04.2014. год.

ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 17/2014

Плочасти измењивачи топлоте - отворени поступак- редни број **ЈН 17/2014**

Комисији за јавну набавку број **17/2014 – Плочасти измењивачи топлоте у отвореном поступку,** наручиоца ЈКП „Грејање“ Панчево, обратило се заинтересовано лице, у писаном облику, са захтевом за појашњење конкурсне документације.

На основу члана 63. став 2 и 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12) достављамо Вам текст упита као и наше одговоре.

1. Питање је: шта се подразумева под сукцесивном набавком? Знате и сами да је цена најповољнија уколико се одмах сва роба увезе, па нам је битно знати колики је тај временски интервал у ком би испорука трајала.

   Одговор Комисије:
   Роба ће бити наручивана у три транше у размаку од по месец дана.

2. Питање: Да ли постоји „фериран“ произвођач измењивача (због унификације и сл.), или су битни само термодинамички услови? Ми можемо понудити 2 произвођача: шведски Alfa Laval (први произвођач плочастих измењивача на свету) и италијански Cipriani (CIAT grupa; одличан однос квалитет/цена и наша препорука за ове снаге и обим инвестиције).

   Одговор:
   Не постоји, битно је једино да задовољава тржене техничке спецификације и стандарде.

3. Питање: Да ли под референцом мислите само на плочасте измењиваче у топланама или уопштено? Ми измењиваче имамо уграђене од HVAC-а до индустрије и то до неколико десетина MW.

   Одговор:
   Референце су неопходне за плочасте измењиваче.

4. Питање: С обзиром да је роба EU порекла претпостављам да су довољни CE i ISO sertifikati и фабричка тестирања?

   Одговор:
   Поребно је да су израђени у складу са Европском директивом 97/23/IEC

председник Комисије за јавну набавку

Александар Фара